第 94-217998-220126-800-00279 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3622-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市小川町西団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.48 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:06　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：5.6 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　外　水洗い場		
採水場所				採水区分	環境営業部
				持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.8 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　濱田　邦彦	

第 94-217998-220126-800-00280 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3622-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:12　天候：曇り　気温：0.5 ℃　水温：5.5 ℃				
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　給湯室		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.1 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　　考		
試験期間	2022年1月26日　～　2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00281 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3622-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 弘前営業所
電話： (0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:16　天候：曇り　気温：0.5 ℃　水温：6.8 ℃				
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　事務所　男子トイレ		
採水場所				採水区分	環境営業部
				持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.2 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00282 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県二本松市万世町仁井田団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 弘前営業所
電話： (0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.56 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:20　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：6.8 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　事務所　女子トイレ		
採水場所				採水区分	環境営業部
				持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.8 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　　考		
試験期間	2022年1月26日　～　2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00283 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3622-1231(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市月持工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 弘前営業所
電話： (0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:25　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：4.0 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　女子休憩室		
採水場所				採水区分	環境営業部
				持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.2 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00284 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3662-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.56 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:29　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：4.8 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　女子洗面所		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.4 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00285 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検体名	水道水	遊離残留塩素	0.56 mg/L
採水日	2022年1月26日　9:33　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：5.3 ℃		
採水者	大寺　浩一	採水地点	1F　男子洗面所		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試験項目	試験結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.2 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱田　邦彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00286 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.52 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:38　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：6.0 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　荷捌き場　男子トイレ		
採水場所				採水区分	環境営業部
				持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	13.6 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	

第 94-217998-220126-800-00287 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江東区古石場5-18-6
電話　(03)3622-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:50　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：5.0 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	1F　荷捌き場　女子トイレ		
採水場所		採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0　個/mL	100　個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満　mg/L	0.04　mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23　mg/L	10　mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.6　mg/L	200　mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6　mg/L	3　mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8　～　8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　　考		
試験期間	2022年1月26日　～　2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00288 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3622-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　9:56　天候：曇り	気温：0.5 ℃	水温：5.6 ℃		
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	2F　男子トイレ		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.4 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.9	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　　考		
試験期間	2022年1月26日　～　2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00289 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録　第75号
建築物飲料水水質検査業登録　福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県白河市八幡川原団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　10:00　天候：曇り　気温：0.5 ℃　水温：5.6 ℃				
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	2F　女子トイレ		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試験項目	試験結果	基準値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.6 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　濱田　邦彦	

第 94-217998-220126-800-00290 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録　第75号
建築物飲料水水質検査業登録　福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3652-1251(代)
試験所　株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県白河市弘前工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
取扱営業所：弘前営業所
電話：(0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.54 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　10:08　天候：曇り　気温：0.5 ℃　水温：5.3 ℃				
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	2F　選果場		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	15.1 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.9	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

第 94-217998-220126-800-00291 号

水 質 試 験 検 査 報 告 書

依頼日　2022年01月26日
発行日　2022年01月28日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号
株式会社 江東微生物研究所
本　社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3622-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県[illegible]
電話　(0246)36-8558
取扱営業所： 弘前営業所
電話： (0172)29-1761

株式会社 諏訪商会　様

郵便番号　038-3802
住　　所　青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下道9-1
電話番号　0172-75-5770

ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	株式会社 諏訪商会				
給水施設		検 体 名	水道水	遊離残留塩素	0.52 mg/L
採 水 日	2022年1月26日　10:24　天候：曇り　気温：0.3 ℃　水温：5.1 ℃				
採 水 者	大寺　浩一	採水地点	横松		
採水場所				採水区分	環境営業部
持込区分	環境営業部				

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
5	塩化物ｲｵﾝ	14.8 mg/L	200 mg/L以下
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
7	pH値	6.8	5.8 ～ 8.6
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	0.5度未満	5度以下
11	濁度	0.1度未満	2度以下
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判　定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備　考		
試験期間	2022年1月26日 ～ 2022年1月28日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　濱 田　邦 彦	